



EKK v nepovoznih površinah



EKK v povoznih površinah



OPOMBA:

- v primeru prehoda EKK preko povoznih površin je potreben sloj (30 cm) betona
- v primeru prehoda EKK preko ceste I. reda je potreben beton do vrha rova

Odg.vodja projekta: Rok Ahačič, u.d.i.g.	id. št. IZS: G-0891	naziv objekta: ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE CESTI TALCEV V ŠKOFJI LOKI	št. projekta: K 128824
Odg. projektant: Miroslav Petrač el.teh.	id. št. IZS: E-9057	naslov risbe: PREREZ ELEKTRO KABELSKE KANALIZACIJE	faza projekta: PZI
			merilo: /
			št. risbe: 5