

Izvedba priključka direktna, nizkonapetostna, 3 fazna
večtarifno merjenje, delovna energija, sistem TN

LEGENDA:

=A priključno merilna omarica
+A1 merilni del omarice
+A2 priključni del omarice
=B1 omarica za izenačitev potenciala
=C1 glavni razdelilec
–F1,–F2 in –F3 predvarovalke
–X12 razdelilne priključne sponke
–X21 vrstne sponke VS 2,5 (tudi –X22 in –X23)
–P1 števec električne energije
–Q1 odklopna naprava za omejevanje toka Z0350 – D1
–S1 tipka za ponovni vklop (zaščita IP67, kovinska INOX, notranja pritrditev, zaø22, mikrostikalo, 230V, 3A, AC/DC)

L,N,PE,PEN označbe vodov

L ... vodnik črne barve
N ... vodnik modre barve
PE, PEN ... vodnik rumeno–zelene barve

OPOMBA:

Ožičenje v priključno merilni omarici (=A), vključno s povezavo do glavnega razdelilca (=C) je potrebno izvesti z vodniki najmanj 2xP/F 10mm2 (enofazni priključek) oz. najmanj 4xP/F 10mm2 (trifazni priključek), razen povezav do tipke –S1 in M–bus povezav (0,75mm2)

Jakost predvarovalke mora biti za 1 stopnjo večja, kot jo določa priključna moč. Presek kabla za povezavo med PMO (=A) in glavni razdelilci (=C1, =C2, =C3) mora ustrezati jakosti nameščene predvarovalke.

Razdelilno priključne sponke so priporočilo in ne obveza.
Način priključitve kablov v priključno omarico je predmet posameznega projekta.

Odg.vodja projekta: Rok Ahačič, u.d.i.g.	id. št. IZS: G-3033	naziv objekta: **ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE V CESTI TALCEV V ŠKOFJI LOKI**	št. projekta: K 128824	faza projekta: PZI	Protim Ržišnik Perc ARHITEKTI IN INŽENIRJI
			št. načrta: K 128824	datum: 1/2018	
Odg. projektant: Miroslav Petrač el.teh.	id. št. IZS: E-9057	naslov risbe: ENOPOLNA SHEMA EL. PRIKLJUČKA ČRPALIŠČA	datoteka: K 128824_ELSH	št. risbe: 2	
			merilo: /	list: 1/1	